

● 生理検査室が寒い!!! (学生からの意見)

検査部全体的に冷房が強過ぎた気がします。検査に必要なものかもしれませんが、生理検査室では“患者さんがとても寒がっていた”のも気になりました。

● 検査部からの回答

建設的な意見ありがとうございます。検査部、とりわけ生理検査室の室温調整は素肌姿になる患者様に直接関わることで、検査部ではそのことを真摯に受け止め、検討しました。

まず、1月中旬から下旬にかけ、生理検査室の室温と患者様からの直接の声を調査しました。その結果、室温は“24～25℃”に保たれていました。「寒い」と言われた患者様も確認されませんでした。恐らく、意見を寄せられた時期(10月)は、まだ冷房が稼働している季節の変わり目で、冷房の効果が特に強い時期であったかもしれません。事務担当者に現場の状況を調査してもらったところ、「エアコンのダクトに構造的な問題があり、送風側に近い生理検査室に冷気の排出が集中し、逆に末端側の部屋では排出が弱い傾向にある」そうです。今後の対応については、「各部屋の室温を均一、適温にするには構造的に難しいが、それを改善する方法を今後検討したい」との前向きな回答が得られました。抜本的な改善ができるまでの応急的な対応策として:

1. 生理検査室の冷房送風口を小さくする
2. 暖房器具による調節を行う

こととし、“衣服をきた職員の体感ではなく、実際に温度計で室温を確認して”様子を見たいと思います。